

Voraussetzungen für eine Gehäuseendverdrahtung durch AL-KO THERM

Bitte stellen Sie sicher, dass folgende Punkte bis zur Gehäuseendverdrahtung erledigt sind:

- Montage des RLT-Gerätes ist komplett abgeschlossen.
- Hebebühne, Gerüste und Leitern nach den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft sind vor Ort bereitgestellt, Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen.
- Schaltschrank, Lüftungsgeräte und Anlagen sind zugänglich und uneingeschränkt verfügbar.
- Es ist für freizuhaltenen Transportwege, Entsorgung von Verpackungsmaterialien, Zugänglichkeit während den üblichen Geschäftszeiten (außer anderweitig vereinbart) sowie für ausreichende Beleuchtung, Licht- und Kraftstrom zu sorgen.
- Sonstige bauseitige Gegebenheiten und Voraussetzungen sind vorab anzuzeigen und abzustimmen.
- Es ist vorab abzustimmen, ob und in welchem Umfang kundenseitiges Montagepersonal zur Unterstützung zur Verfügung gestellt werden muss. Die Anwesenheit ist gemäß Absprache zu gewährleisten.

Hinweise:

- Die einzelnen Gehäuse des Lüftungsgerätes sind gemäß Leistungsverzeichnis optional werkseitig mit zurückgezogenen und aufgerollten Kabeln vorverdrahtet.
- Die Gehäuseendverdrahtung nach Lieferung umfasst lediglich Verkabelungen, Durchführungen und Anklemmleistungen des von AL-KO gelieferten Umfangs in / am RLT-Gerät (Gehäuse, interner Schaltschrank, zu befestigende Feldgeräte). In Abgrenzung dazu sind Verkabelungen, Durchführungen und Anklemmleistungen von Fremdgeräten (kundenseitige Feldgeräte, Schaltschränke), sowie von seitens AL-KO gelieferten, aber nicht in / am RLT-Gerät befestigten, außerhalb des RLT-Geräts positionierten Feldgeräten oder Schaltschranks, generell ausgenommen.
- Die Einspeisung der bauseitigen Stromversorgung in das RLT-Gerät / Schaltschrank ist in jedem Fall gemäß VDE-Bestimmungen ausgeschlossen.
- Die Gehäuseendverdrahtung auf Bau ist personell nicht mit der Inbetriebnahme kombinierbar / zu verwechseln!
- Aus der Gehäuseendverdrahtung lässt sich kein Anspruch auf kostenlose Störungsbeseitigung auch nicht während der Gewährleistungszeit ableiten.
- Durch die Gehäuseendverdrahtung am Lüftungsgerät wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen.
- Sollte eine der o.g. Vorleistungen nicht erfüllt oder vorhanden sein, wird eine erneute Anreise notwendig sein. Ein zweiter Einsatz wird nur gegen zusätzliche Berechnung nach Zeit- und Fahrtaufwand durchgeführt. Es gelten unsere aktuellen Verrechnungssätze. Eine erneute Anfahrt erfolgt nun nur gegen Nachweis der erledigten Arbeiten.
- Wartezeiten und Störungsbeseitigungen, die wir nicht zu vertreten haben, werden zusätzlich nach Aufwand berechnet.

Bitte Seite 2 ausgefüllt an o.g. E-Mail Adresse zurücksenden!

Bitte dies ausgefüllt an o.g. E-Mail Adresse zurücksenden!

Gehäuseendverdrahtung nach Lieferung durch AL-KO THERM

Bestätigung durch Auftraggeber:

Hiermit bestätigen wir, dass alle nötigen Voraussetzungen (gemäß Seite 1) bis zur gewünschten Gehäuseverdrahtung erfüllt sind.

Gewünschter Verdrahtungstermin: _____

Ihr Wunschtermin ist mindestens 12 Wochen im Voraus bekanntzugeben.

Termine sind erst nach schriftlicher Bestätigung durch unseren Customer Service gültig.
Freibleibend der aktuellen Auslastung können o.g. Vorlaufzeiten abweichen.

AL-KO Auftrags-Nr.: _____

Projekt: _____

Anschrift Gerätestandort: _____

Ansprechpartner vor Ort: _____

Firma: _____

Handy-Nr.: _____

Datum / Ort

Unterschrift / Firmenstempel